



- A800 M-Bus Zentrale ohne Display
- W800 M-Bus Verbindungskabel (Typ U72 1x4x0,8mm)  
M+ (türkis), M- (violett)
- X800 Einspeisung ab plombierbarer Sicherungsgruppe  
Bei Trasseverlegung abgeschirmtes Kabel verwenden

Achtung: Das Einschalten der Betriebsspannung 230 Volt darf nur in Gegenwart eines Techem Kundendiensttechnikers erfolgen.



Urdorf 043 455 65 00  
 Münchenstein 061 337 20 00  
 Niederwangen 031 980 49 49  
 Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

### M-Bus Zentrale PWx 150 / 250

151150, 151251

Anlage:

V 1.1  
 20.11.2013